


# Stadt Aichach



Gewässerschutzbericht  
der Kläranlage Aichach  
für das Jahr 2025

Die Stadt Aichach betreibt die erforderliche Abwasserbehandlungsanlage als öffentliche Einrichtung. Die Erlaubnis nach Art. 16 Bayerisches Wassergesetz wurde am 28.12.2020 vom Landratsamt Aichach-Friedberg, rückwirkend zum 01.01.2020, ausgestellt. Die Erlaubnis endet zum 31.12.2040. Jedoch sind ab 01.07.2027 strengere Ablaufwerte einzuhalten. Entsprechend den gesetzlichen Grundlagen des WHG und LWG ist ein Gewässerschutzbeauftragter zu bestellen. Er erstellt jährlich im Rahmen seiner Pflichten einen unabhängigen Gewässerschutzbericht.

#### Allgemeine Betriebsdaten der Kläranlage Aichach für 2025

• Ausbaugröße:	37.500 EW
• Belastung der Kläranlage	37.462 EW
• Grenzwert Jahresschmutzwassermenge	2.310.000 m <sup>3</sup> /Jahr
• Jahresschmutzwassermenge	2.298.299 m <sup>3</sup> /Jahr
• Gesamter behandelter Abwasserdurchfluss	3.135.746 m <sup>3</sup> /Jahr
• Fremdwasser mit automatischer Messeinrichtung	43,00 %
• Reinigungsleistung CSB	95,70 %
• Reinigungsleistung BSB	98,30 %

Der Betrieb der Abwasserbehandlungsanlage lief im Berichtszeitraum 2025, im Rahmen der betriebsbedingten Schwankungsbreiten, normal.

Im Rahmen der technischen Gewässeraufsicht durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, gemäß Art. 59 des Bayerischen Wassergesetzes, wurden bei der Überwachung der Abwasserbehandlungsanlage keine Mängel festgestellt.

### Besonderheiten 2025

Das RÜB Aichach 2 auf dem Gelände der Kläranlage wurde fertig saniert. Die dazugehörigen elektrischen Umbaumaßnahmen werden im Frühjahr 2026 umgesetzt.

### Arbeitssicherheit:


Betriebsanweisungen über Gefährdungsbeurteilungen werden jährlich aktualisiert. EX-Schutz-Dokumente, für die Kläranlage Aichach, wurden 2021 erstellt. Eine Unterweisung des Personals erfolgt jährlich.

### Sonstiges:

Der hohe Fremdwasseranteil von 55% im Jahr 2024 ist auf das Juni-Hochwasser zurückzuführen.

Im Jahr 2025 war der Fremdwasseranteil bei 43%.

Aichach, 14.04.2026



Mayer Eva-Maria  
Betriebsbeauftragte für Gewässerschutz

Aichach, den 14.04.2026  
zur Kenntnis genommen



Carola Küspert  
Leiterin des Stadtbauamtes

Aichach, den 14.04.2026  
zur Kenntnis genommen



Klaus Habermann  
Erster Bürgermeister